

POŻAR — CO ROBIĆ

Zasady wyprowadzania koni

Numer alarmowy: **112**

Adres ośrodka dla służb ratunkowych: _____; wjazd dla straży pożarnej (która brama, kto ma klucz): _____

Zarządzający ośrodkiem: _____, tel. _____

Lekarz weterynarii: _____, tel. _____

Gaśnice: _____ (miejsca) · Data ostatniego przeglądu gaśnic: _____

Główny wyłącznik prądu: _____ (miejsce) · Główny zawór gazu: _____ (miejsce)

Miejsce dla wyprowadzonych koni: _____ · Miejsce zbiórki ludzi: _____

1. **Zaalarmuj wszystkie osoby w strefie zagrożenia i zadzwoń pod 112.** Podaj adres z tej karty, co się pali i czy w budynku są ludzie lub konie.

2. **Odeślij uczestników zajęć i osoby postronne** na miejsce zbiórki ludzi.

3. **Zawiadom zarządzającego ośrodkiem.**

4. **Wyprowadź konie przypisane ci w tabeli**, w podanej kolejności. Nie narażaj przy tym życia ludzi, także swojego.

5. **Wyślij jedną osobę do wjazdu podanego w ramce**, żeby pokazała drogę strażakom.

6. **Gdy przyjedzie straż pożarna, powiedz strażakom**, czy w budynku zostali ludzie lub konie, i wskaż główny wyłącznik prądu oraz główny zawór gazu.

Gdy ludzie i konie są bezpieczni

7. **Sprawdź wyprowadzone konie.** Do koni wymagających pomocy wezwij lekarza weterynarii.

8. **Wypełnij zgłoszenie incydentu** (formularz z wzoru „Wypadek”). Formularz trafia do rejestru incydentów.

Kto, jak i dokąd wyprowadza konie

Kolejność (1 = najpierw)	Konie (imiona lub numery boksów, po kolei)	Kto wyprowadza (imię albo funkcja, np. stajenny na dyżurze)	Kto zastępuje (gdy tej osoby nie ma)	Jak wyprowadzić (gdzie kantar i uwiąz, na co uważać przy koniu)	Dokąd (jeżeli gdzie indziej niż w ramce)

Nie zastawiaj wyjść ewakuacyjnych ani przejść w stajni i na hali. Nie ograniczaj dostępu do gaśnic. W stajni i w miejscach przechowywania siana i słomy obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Potwierdzenia zapoznania się personelu z tymi zasadami przechowuje się w dokumentacji ośrodka (001-4.2).

Potwierdzenie zapoznania się z zasadami wyprowadzania koni w razie pożaru

Personel potwierdza, że zna zasady ze strony 1, w tym to, kto, jak i dokąd wyprowadza konie w razie pożaru (001-4.2). Postępowanie w razie pożaru jest też częścią szkolenia, które każdy pracownik, współpracownik, praktykant i wolontariusz przechodzi przed dopuszczeniem do samodzielnej pracy przy koniach i powtarza w ustalonych odstępach, nie rzadziej niż raz w roku (004-4.3). Arkusz przechowuje się w dokumentacji ośrodka.

Zasady obowiązują od: _____ · Ustalił(a) w imieniu ośrodka: _____ ·
Podpis: _____

Imię i nazwisko	Funkcja (np. stajenny, szkoleniowiec)	Data zapoznania się	Podpis

Próbnne wyprowadzenie koni (przyjęte we wzorze; wymagania EQM-S go nie określają):

Data: _____ · Co poprawić: _____

Data: _____ · Co poprawić: _____

Podstawy prawne i zastrzeżenia

Kolejność kroków, kolejność wyprowadzania koni, zastępstwa, miejsce zbiórki ludzi, wysłanie osoby do wjazdu i zasadę, że koni nie wyprowadza się kosztem narażenia życia ludzi, przyjęto we wzorze; wymagania EQM-S ich nie określają. Ośrodek dostosowuje te ustalenia do swojego obiektu i do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli jest dla obiektu wymagana. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej zobowiązuje każdego, kto zauważy pożar, do niezwłocznego zawiadomienia osób w strefie zagrożenia oraz centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa (art. 9). Właściciel obiektu ustala sposoby postępowania na wypadek pożaru oraz zapewnia bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji osób przebywających w obiekcie; zarządca lub użytkownik odpowiada za to w zakresie przejętym umową, a bez takiej umowy odpowiada faktycznie władający obiektem (art. 4 ust. 1 i 1a). Te zasady nie zastępują instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jeżeli obiekt jej wymaga. Instrukcja jest wymagana m.in. w obiektach inwentarskich i obiektach użyteczności publicznej; nie jest wymagana, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³. Dla innego budynku albo jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową próg wynosi 1000 m³ kubatury brutto, a dla obiektu innego niż budynek — 1000 m² powierzchni strefy pożarowej (rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, § 6 ust. 1 i 8). Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, placu składowego lub wiaty, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych (§ 4 ust. 2 pkt 3). Drzwi ewakuacyjnych nie zamyka się w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, a dostępu do gaśnic i wyjść ewakuacyjnych nie wolno uniemożliwiać ani ograniczać (§ 4 ust. 1 pkt 14 i 18). Przegląd gaśnic przeprowadza się w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku (§ 3 ust. 3).